

Pöytyän-Auran vesilaitoksen osavuosisiraportti ajalta 1.1.-30.6.2023

PAvesi 08.11.2023 § 9
12/02.02.00/2022

Vesilaitoksen veden laatu on ollut hyvä.
Näytteitä otetaan säännöllisesti valvontatutkimusohjelman mukaisesti.
Liitteenä testausselostet vedennottamon ympäristön kaivoista ja vedennottamon lähtevä vesi, näytteet on otettu 27.6.2023.

Vedenjakelussa ei ole ollut häiriöitä. Putkirikkotilanteita ei ole ollut.

Varavoimakonetta on koekäytetty n. kuukauden välein.

Verkostoon pumpattu vesimäärä tammi-kesäkuussa on ollut 288 860 m³ ja keskimäärin 1605 m³ /vrk.

Pohjaveden pinnan korkeus pumppaamon tarkkailupisteessä oli 26.6.2023 +78,29. Pinnan korkeus on vaihdellut välillä +78,19 - +78,37.

Tarkkailujakson vuorokausikulutus on ollut ylimmillään 2174 m³ /vrk (19.6.2023).

Vesihuoltolaitoksen menot 1.1.- 30.6.2023 ovat olleet 19 257 €.

Valmistelija tekninen johtaja

Päätösehdotus Lautakunta merkitsee raportin tietoon saaduksi.

Päätös Lautakunta merkitsi raportin tietoon saaduksi.