

Pihlavan vesilaitoksen toiminta v. 2023

PAvesi 03.04.2024 § 3
12/02.02.00/2022

Vedenottamolta on otettu talousvettä vuoden 2023 aikana 574 895 m³ eli keskimäärin 1575 m³/vrk (v. 2022 562 834 m³, v. 2021 601 325 m³, v. 2020 580 451 m³ ja v. 2019 567 373 m³).

Vedenottamolta v. 2023 otetusta talousvedestä on johdettu:

Auraan 227 175 m³ eli keskimäärin 622 m³/vrk (v. 2022 234 105 m³, v. 2021 262 134 m³, v. 2020 252 494 m³ ja v. 2019 244 729 m³).

Pöytyälle 347 720 m³ eli keskimäärin 953 m³/vrk (v. 2022 328 729 m³, v. 2021 339 191 m³, v. 2020 327 957 m³ ja v. 2019 322 644 m³).

Tarkkailupisteessä 1 pinnan taso oli vuonna 2023 tammikuussa + 78,24, heinäkuussa + 78,29 ja joulukuussa + 78,52. Vedenpinnan korkeuden vaihtelu vuodesta 1996 lähtien tarkkailupisteessä 1 on esitetty liitteessä 1.

Vesilaitoksen toiminnan varmistaminen; pumppujen toimivuus, säädöt, ilmaukset, veden korkeus- ja kulutushavainnot sekä kirjaukset on hoidettu käymällä vähintään kerran viikossa vedenottamolla. Vedenottamolla on käytössä Aquarex-seuranta/hälytysjärjestelmä.

Alueen tarkkailuputkien, lähteiden ja lähikiinteistöjen kaivojen tarkkailuohjelma ja vesinäytteiden otot on suoritettu määräysten mukaisesti.

Varavoimakonetta on koekäytetty vähintään kerran kuukaudessa.

Vedenottamolla on virtaamaohjattu kloorinannostelulaitteisto mahdollista desinfiointitilannetta varten.

Valmistelija

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee laaditun selvityksen ja vesilaitoksen toimintaselostuksen vuodelta 2023 tietoon saaduiksi.

Päätös

Päätösehdotuksen mukainen.