

Perusturvatalon runkoviemärin sukitus

Teknltk 13.06.2024 § 58
111/10.03.02.01/2024

Riihikosken vanha kunnanvirasto, nykyinen Varhalle vuokrattu Perusturvatalo on rakennettu vuonna 1961. Vuonna 1994 kunnanvirasto saneerattiin. Rakennuksen pohjaviemäri on alkuperäinen vuoden 1961 valurautaviemäri. Viemäri on ollut vuosien varrella useita kertoja tukossa, ja sitä on jouduttu avaamaan imuautolla, painevedellä ja viemärirassilla. Aika ajoin viemäri on toiminut paremmin, mutta nyt viime aikoina viemäri on tukkeutunut useita kertoja. Viemäri on kuvattu ja vanha valurauta alkaa näyttää syöpyneeltä, mikä osaltaan lisää runsaasti tukkeutumisriskiä.

Halvin tapa on ns. sukittaa valurautainen pohjaviemäri. Sukitus tehtäisiin vanhan pannuhuoneen ja rakennuksen vieressä olevan kaivon väliselle osalle, jolloin sukittava osuus on n. 30 metriä. Sukituksella saadaan tukkeutuva viemärinkohta toimimaan, ja se on edullinen tapa korjata vanha valurautaviemäri.

Suomen Putkistopalvelu Oy on antanut tarjouksen pohjaviemärin sukituksesta. Sukitus olisi mahdollista toteuttaa mahdollisesti vielä heinäkuun aikana. Tarjoushinta ko. työlle on 12 914,00 € + alv 24 %.

Valmistelija

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Lautakunta päättää tilata Perusturvatalon pohjaviemärin sukituksen Suomen Putkistopalvelu Oy:ltä hintaan 12 914,00 € + alv 24 %.

Päätös

Ehdotuksen mukainen.