

Sätiläntien vesiputkilinjan siirtäminen

Teknltk 13.06.2024 § 61
112/14.05.00/2024

Kyrön Sätiläntien alueella on hyväksytty asemakaava. Asemakaavassa on kaavoitettu kaksi AP-tonttia. Tonttien läpi kulkee tällä hetkellä 225 PVC vesiputki sekä 110 PEH-10 paineviemäri. Vesiputki on n. 50 vuotta vanha, ja se alkaa olla saneerausiässä. Vesiputkea onkin korjattu vuotojen vuoksi muutaman kerran.

Sweco Finland Oy on suunnitellut vesiputkilinjan ja viemäriin siirron ja laatinut tarjouspyyntöasiakirjat tehtävästä työstä. Rakennuskohteena on Pöytyän Sätiläntien läheisyydessä sijaitsevien 225 PVC runkovesijohdon ja 110 PEH-10 paineviemäriin siirto pois asemakaavoitetuilta tonteilta. Lisäksi rakennetaan jätevesiviemäriin, hulevesiviemäriin ja vesijohdon talohaarat kyseisille tonteille.

Vuoden 2024 talousarviossa on varattu vesihuollon saneeraushankkeisiin 80 000 euron määräraha ja viemäriverkoston saneerauksiin 30 000 euron määräraha. Hankkeen laskettu kustannusarvio on n. 80 000 euron luokkaa joten toteutus on mahdollista vuoden 2024 määrärahojen puitteissa.

Liitteenä asemapiirros ja kustannusarvio

Valmistelija

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Lautakunta päättää toteuttaa Kyrön Sätiläntien vesi- ja jätevesilinjan siirron laaditun suunnitelman mukaisesti. Hanke kilpailutetaan kesän aikana siten, että rakennustyö tehdään vuoden 2024 aikana.

Päätös

Ehdotuksen mukainen.