

Pihlavan vesilaitoksen toiminta v. 2024

PAvesi 19.03.2025 § 3
282/02.02.00/2023

Vedenottamolta on otettu talousvettä vuoden 2024 aikana 598 233 m³ eli keskimäärin 1639 m³/vrk (v. 2023 574 895 m³, v. 2022 562 834 m³, v. 2021 601 325 m³ ja v. 2020 580 451 m³).

Vedenottamolta v. 2024 otetusta talousvedestä on johdettu:

Auraan 244 229 m³ eli keskimäärin 669 m³/vrk (v. 2023 227 175 m³, v. 2022 234 105 m³, v. 2021 262 134 m³ ja v. 2020 252 494 m³).

Pöytyälle 354 004 m³ eli keskimäärin 970 m³/vrk (v. 2023 347 720 m³, v. 2022 328 729 m³, v. 2021 339 191 m³ ja v. 2020 327 957 m³).

Tarkkailupisteessä 1 pinnan taso oli vuonna 2024 tammikuussa + 78,57, heinäkuussa + 78,64 ja joulukuussa + 78,41. Vedenpinnan korkeuden vaihtelu vuodesta 1996 lähtien tarkkailupisteessä 1 on esitetty liitteessä 1.

Vesilaitoksen toiminnan varmistaminen; pumppujen toimivuus, säädöt, ilmaukset, veden korkeus- ja kulutushavainnot sekä kirjaukset on hoidettu käymällä vähintään kerran viikossa vedenottamolla. Vedenottamolla on käytössä Aquarex-seuranta/hälytysjärjestelmä.

Alueen tarkkailuputkien, lähteiden ja lähikiinteistöjen kaivojen tarkkailuohjelma ja vesinäytteiden otot on suoritettu määräysten mukaisesti.

Varavoimakonetta on koekäytetty vähintään kerran kuukaudessa.

Vedenottamolla on virtaamaohjattu kloorinannostelulaitteisto mahdollista desinfiointitilannetta varten.

Valmistelija

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee laaditun selvityksen ja vesilaitoksen toimintaselostuksen vuodelta 2024 tietoon saaduksi.

Päätös

Ehdotuksen mukainen.