

Yläneen yhtenäiskoulun ilmanvaihtokoneiden saneeraus

Teknltk 22.05.2025 § 52
84/10.03.02.01/2025

Yläneen yhtenäiskoululla on luokkakohtaiset ilmanvaihtokoneet, malli Compact Air. Koneet ovat elinkaarensa lopussa. Koneissa ei ole lainkaan tuloilman esilämmitystä eikä niihin ole saatavissa enää varaosia.

Luokkakohtaisia koneita on yhteensä 15 kappaletta, lisäksi puutyöluokassa on yksi ja käytävillä viisi konetta. Näiden lisäksi koulukeskuksessa on muutamia pienempiä tilakohtaisia lto-varustettuja ilmanvaihtokoneita, joiden saneerausta ei tässä vaiheessa oteta huomioon.

Saneerauksen selvitystyötä on tehty LVI-Insinööritoimisto M. Pasuri Oy:n toimesta. Koulun kantavat palkkirakenteet eivät mahdollista kanavamuuoksia. Suunnittelija on tehnyt tarjouspyyntöasiakirjat Swegon Compact Air koneikolla.

Suunnittelija on ehdottanut, että saneerausurakka kilpailutetaan optiovuosilla sen jälkeen, kun suunnitelmat ja toteutusaikataulu ovat valmiina. Koneikkoja saneerattaisiin 2-4 kpl vuodessa, kriittisyysjärjestyksessä.

Valmistelija

Kiinteistöpäällikkö

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää kilpailuttaa Yläneen yhtenäiskoulun tilakohtaisten ilmanvaihtolaitteiden saneerauksen LVI-Insinööritoimisto M. Pasuri Oy:n laatimien asiakirjojen mukaisesti

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.