



25.4.2025

VARHA/8958/10.00.00/2025

kunta@poytya.fi

Lausuntopyyntö 8.4.2025

Pöytyän kunnan rakennusjärjestysehdotus

Varsinais- Suomen pelastuslaitos on tutustunut Pöytyän kunnan rakennusjärjestysehdotukseen.

Varsinais- Suomen pelastuslaitoksen pelastusviranomainen toteaa lausunnossaan:

Huomioita rakennusjärjestysehdotuksesta:

Maanpinnan tasoon sijoitettavissa aurinkosähköjärjestelmistä pelastusviranomainen mielellään ohjaisi rakentamista pelastustoiminnan edellytysten näkökulmasta. Mikäli ko. hankkeet ovat luvanvaraisuudesta vapautettuja, niin pelastusviranomaisella ei yleensä ole mahdollisuutta vaikuttaa hankkeisiin samaan tapaan kuin ne olisivat rakennushankkeissa pelastusviranomaisen lausuttavina.

Tulisijan ja savupiippujen rakentamisessa tulee noudattaa niistä annettuja määräyksiä.

Ehdotuksessa mainitaan: "Palovaarallisen katoksen (esim. auto- ja grillikatos) etäisyyden tulee olla vähintään neljä metriä naapurin rajasta." Yleisestikin rakennuskohde tulee sijoittaa rakennuspaikalle niin, että etäisyys naapurin rakennusalaan tai rakennukseen on vähintään kahdeksan metriä tai palon leviämistä on rajoitettu.

Jätetilat tulee sijoittaa riittävän kauaksi rakennuksista tai huolehtia muilla tavoin palon leviämisen rajoittamisesta.

Rakentamisessa tulee noudattaa paloturvallisuuteen liittyviä määräyksiä, vaikka rakennushankkeet eivät vaatisikaan rakentamislupaa.

Aki Toivanen,
johtava palotarkastaja