

Pöytyän-Auran vesilaitoksen osavuosisiraportti ajalta 1.1.-30.9.2025

PAvesi 12.11.2025 § 9

162/02.02.00/2024

Vesilaitoksen veden laatu on ollut hyvä. Näytteitä otetaan säännöllisesti valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Oheismateriaalina testausselostetut vedenottamon ympäristön kaivoista ja veden-ottamon lähtevä vesi, näytteet on otettu 2.6.2025.

Vedenjakelussa oli kesällä Riihikosken vesiputken saneeraustyömaasta johtuen muutama häiriötilanne. Yksi iso putkirikko oli heinäkuussa.

Varavoimakonetta on koekäytetty n. kuukauden välein.

Varavoimakoneeseen tehtiin huolto ja automatiikka päivitettiin.

Verkostoon pumpattu vesimäärä tammi-syyskuussa on ollut 464767 m³ ja keskimäärin 1721 m³ /vrk.

Pohjaveden pinnan korkeus pumppaamon tarkkailupisteessä oli 24.6.2025 +78,50. Pinnan korkeus on vaihdellut välillä +78,29 - +78,66.

Tarkkailujakson vuorokausikulutus on ollut ylimmillään 2145 m³ /vrk (28.7.2025).

Vesihuoltolaitoksen menot 1.1.- 30.9.2025 ovat olleet 33 285 €.

Valmistelija tekninen johtaja

Päätösehdotus Lautakunta merkitsee raportin tietoon saaduksi

Päätös Päätösehdotuksen mukainen.