

Pihlavan vesilaitoksen toiminta v. 2025

PAvesi 11.03.2026 § 3
162/02.02.00/2024

Vedenottamolta on otettu talousvettä vuoden 2025 aikana 607 521 m³ eli keskimäärin 1664 m³/vrk. (v. 2024 598 233 m³, v. 2023 574 895 m³, v. 2022 562 834 m³, v. 2021 601 325 m³ ja v. 2020 580 451 m³).

Vedenottamolta v. 2025 otetusta talousvedestä on johdettu:

Auraan 239 631 m³ eli keskimäärin 656 m³/vrk (v. 2024 244 229 m³, v. 2023 227 175 m³, v. 2022 234 105 m³, v. 2021 262 134 m³ ja v. 2020 252 494 m³).

Pöytyälle 367 890 m³ eli keskimäärin 1008 m³/ vrk (v. 2024 354 004 m³, v. 2023 347 720 m³, v. 2022 328 729 m³, v. 2021 339 191 m³ ja v. 2020 327 957 m³).

Tarkkailupisteessä 1 pinnan taso oli vuonna 2025 tammikuussa + 78,43, heinäkuussa + 78,44 ja joulukuussa + 78,27. Vedenpinnan korkeuden vaihtelu vuodesta 1996 lähtien tarkkailupisteessä 1 on esitetty liitteessä 1.

Vesilaitoksen toiminnan varmistaminen; pumppujen toimivuus, säädöt, ilmaukset, veden korkeus- ja kulutushavainnot sekä kirjaukset on hoidettu käymällä vähintään kerran viikossa vedenottamolla. Vedenottamolla on käytössä Aquarex-seuranta/hälytysjärjestelmä.

Alueen tarkkailuputkien, lähteiden ja lähikiinteistöjen kaivojen tarkkailuohjelma ja vesinäytteiden otot on suoritettu määräysten mukaisesti.

Varavoimakonetta on koekäytetty vähintään kerran kuukaudessa. Varavoimakoneeseen tehtiin huolto ja päivitettiin logiikka.

Vedenottamolla on virtaamaohjattu kloorinannostelulaitteisto mahdollista desinfiointitilannetta varten.

Valmistelija

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee laaditun selvityksen ja vesilaitoksen toimintaselostuksen vuodelta 2025 tietoon saaduksi.

Päätös

Päätösehdotuksen mukainen.