

Pöytyän-Auran vesihuoltolautakunta

Aika 11.03.2026 klo 17:00 - 17:51

Paikka Riihikosken virastotalon kokoushuone Riihi, 2. krs, Yläneentie 11 b C-rappu, 21870 Riihikoski

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 2	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 3	Pihlavan vesilaitoksen toiminta v. 2025	5
§ 4	Pihlavan vesilaitoksen v. 2025 menojen ja tulojen hyväksyminen sekä kustannusten jako	7
§ 5	Runkovesijohdon ilmanpoistokaivojen saneeraus	8
§ 6	Muut asiat	10

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Kullanmäki Pasi Ilmalahti Janne Simola Lea Yli-Pohja Juhani Hakonen Matti	Puheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Varajäsen	
Poissa	Rantala Ilkka Savolainen Kimmo		
Muut	Tuohi Kari Rantanen Tarmo	Asiantuntija Esittelijä / pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

	Pasi Kullanmäki puheenjohtaja	Tarmo Rantanen pöytäkirjanpitäjä
Käsitellyt asiat	1 - 6	
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytyällä 16.3.2026	
	Janne Ilmalahti pöytäkirjantarkastaja	Lea Simola pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, julkaistaan yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.poytya.fi 18.03.2026

Pöytyän-Auran
vesihuoltolautakunta

§ 1

11.03.2026

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

PAvesi 11.03.2026 § 1

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytyän-Auran
vesihuoltolautakunta

§ 2

11.03.2026

Pöytäkirjantarkastajien valinta

PAvesi 11.03.2026 § 2

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Janne Ilmalahti ja Lea Simola.

Pihlavan vesilaitoksen toiminta v. 2025PAvesi 11.03.2026 § 3
162/02.02.00/2024

Vedenottamolta on otettu talousvettä vuoden 2025 aikana 607 521 m³ eli keskimäärin 1664 m³/vrk. (v. 2024 598 233 m³, v. 2023 574 895 m³, v. 2022 562 834 m³, v. 2021 601 325 m³ ja v. 2020 580 451 m³).

Vedenottamolta v. 2025 otetusta talousvedestä on johdettu:

Auraan 239 631 m³ eli keskimäärin 656 m³/vrk (v. 2024 244 229 m³, v. 2023 227 175 m³, v. 2022 234 105 m³, v. 2021 262 134 m³ ja v. 2020 252 494 m³).

Pöytyälle 367 890 m³ eli keskimäärin 1008 m³/ vrk (v. 2024 354 004 m³, v. 2023 347 720 m³, v. 2022 328 729 m³, v. 2021 339 191 m³ ja v. 2020 327 957 m³).

Tarkkailupisteessä 1 pinnan taso oli vuonna 2025 tammikuussa + 78,43, heinäkuussa + 78,44 ja joulukuussa + 78,27. Vedenpinnan korkeuden vaihtelu vuodesta 1996 lähtien tarkkailupisteessä 1 on esitetty liitteessä 1.

Vesilaitoksen toiminnan varmistaminen; pumppujen toimivuus, säädöt, ilmaukset, veden korkeus- ja kulutushavainnot sekä kirjaukset on hoidettu käymällä vähintään kerran viikossa vedenottamolla. Vedenottamolla on käytössä Aquarex-seuranta/hälytysjärjestelmä.

Alueen tarkkailuputkien, lähteiden ja lähikiinteistöjen kaivojen tarkkailuohjelma ja vesinäytteiden otot on suoritettu määräysten mukaisesti.

Varavoimakonetta on koekäytetty vähintään kerran kuukaudessa. Varavoimakoneeseen tehtiin huolto ja päivitettiin logiikka.

Vedenottamolla on virtaamaohjattu kloorinannostelulaitteisto mahdollista desinfiointitilannetta varten.

Valmistelija

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee laaditun selvityksen ja vesilaitoksen toimintaselostuksen vuodelta 2025 tietoon saaduksi.

Päätös

Päätösehdotuksen mukainen.

Liitteet

Liite 1 Pihlavan vedenottamon pinnankorkeudet 2025

Pöytyän-Auran
vesihuoltolautakunta

§ 3

11.03.2026

Liite 2 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oyn
talousvesitutkimuksia ajalta 2.6.2025-12.1.2026

Pöytyän-Auran
vesihuoltolautakunta

§ 4

11.03.2026

Pihlavan vesilaitoksen v. 2025 menojen ja tulojen hyväksyminen sekä kustannusten jako

PAvesi 11.03.2026 § 4
162/02.02.00/2024

Pöytyän-Auran vesilaitoksen tulo- ja menokirjaukset vuodelta 2025 on saatu kirjanpidosta. Liite 3.
Vesilaitoksen käyttökustannusten jaosta on tehty sopimuksen mukainen laskelma. Liite 4.
Investointikustannuksia ei ole vuodelta 2025.

Valmistelija

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Lautakunta hyväksyy vesilaitoksen tehtäväalueelle kirjatut tulot ja menot vuodelta 2025 sekä hyväksyy käyttökustannusten jaon.

Päätös

Päätösehdotuksen mukainen.

Liitteet

- Liite 3 Pöytyän-Auran vesilaitoksen tulo- ja menokirjaukset v. 2025
- Liite 4 Laskelma Pihlavan vesilaitoksen kustannusten jaosta 2025, tarkistettu

Runkovesijohdon ilmanpoistokaivojen saneerausPAvesi 11.03.2026 § 5
112/14.05.00/2024

Pihlavan vedenottamo toimii päävedenottamona Pöytyän Riihikosken alueelle sekä koko Auran kunnan alueelle. Vesi toimitetaan Riihikosken alueen ja Au-ran asukkaille vedenottamolta lähtevää 315 PVC / 280 PVC runkovesijohtoa pitkin. Toimitettavan veden määrä on keskimäärin n. 1700 m³/d.

Runkovesijohto on rakennettu vuonna 1974. Rakentamisen yhteydessä runko-vesijohtoon on asennettu ilmanpoistovernttiilejä, joista 11 on edelleen käytöstä. Ilmanpoistovernttiileistä yksi on uusittu 2010-luvulla. Lisäksi yksi ilmanpoisto-vernttiili on poistettu käytöstä ja korvattu korjauspannalla. Ilmanpoistovernttiilit tarkastettiin syyskuussa 2025. Tarkastuksessa tehtiin seu-raavat havainnot:

- Ilmanpoistokaivoissa käytetyt liittosatulat ja muut liitos osat ovat erittäin huonossa kunnossa
- Ilmanpoistokaivoissa on tehty vesijohtoliitoksia runkovesijohtoon hyödyn-täen ilmanpoistovernttiilin kanssa samaa liittosatulaa. Liitokset on tehty pääasiassa messinkiosia käyttäen.
- Ilmanpoistokaivojen viemäröinti ei toimi ja ne vuotavat. Kaivot täyttyvät maavedellä ja ilmanpoistovernttiilit jäävät veden alle. Tämä vaarantaa ta-lousveden laadun alipainetilanteessa.
- Korjauspanta, jolla käytöstä poistettu ilmanpoistovernttiili on korvattu, vuo-taa.

Ilmanpoistokaivoille tehtävät toimenpiteet

Kaikki 11 alkuperäistä ilmanpoistokaivoa saneerataan vuoteen 2030 men-nessä. Saneerauksen yhteydessä linjaan asennetaan uudet runkoventtiilit. Kaivoina käytetään PE-muovisia laitekaivoja ja ne varustetaan näytteenotto-hanalla/kloorausyhteellä, 3-toimisella ilmanpoistovernttiilillä, tulvahälytyksellä sekä sulkuventtiilillä. Lisäksi osaan kaivoista asennetaan magneettinen vir-tausmittari runkovesijohdon monitoroinnin parantamiseksi.

Sulkuventtiilien ja ilmanpoistokaivojen asennus toteutetaan paineenalaista tulppausta käyttäen, jotta vedenjakelua Riihikosken ja Auran kunnan alueella tarvitse keskeyttää, eikä runkolinjaa tarvitse tehdä paineettomaksi ja tyhjentää. Linjan paineettomaksi tekeminen aiheuttaa riskin talousveden laadulle. Lisäksi linjan tyhjentäminen kestäisi todella kauan, mikä lisäisi suurelle asiakasmää-rälle asennuksesta aiheutuvaa haittaa.

Vuoden 2026 aikana uusitaan kaksi Pihlavan vedenottamoa lähimpänä olevaa ilmanpoistokaivoa.

Kustannusarvio 2026

Kahden ilmanpoistokaivon uusiminen 2026

- Ilmanpoistokaivojen hankinta, 23.000 €
- Runkoventtiilit ja liittimet, 17.000 €
- Paineenalainen tulppaus ja ohitus, 44.000 €
- Ilmanpoistokaivojen asennustyö, 10.000 €
- Maanrakennustyöt ja kiviaines, 11.000 €
- Yhteensä 105.000 €

Ilmanpoistokaivot kilpailutetaan ja maanrakennustyöt ja asennustyöt tilataan urkoitsijoilta tuntityönä.

Pöytyän-Auran
vesihuoltolautakunta

§ 5

11.03.2026

Valmistelija

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Pöytyä-Aura vesihuoltolautakunta päättää toteuttaa ilmanpoistokaivojen saneerauksen esitetyllä tavalla. Pöytyän tekninen toimi kilpailuttaa ja rakennuttaa hankkeen. Kustannukset jaetaan kuntien kesken Aura 45% ja Pöytyä 55% hankkeen kustannuksista.

Päätös

Päätösehdotuksen mukainen.

Pöytyän-Auran
vesihuoltolautakunta

§ 6

11.03.2026

Muut asiat

PAvesi 11.03.2026 § 6

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.51.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 6

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 5**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pöytyän kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Pöytyän-Auran vesihuoltolautakunta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: Kehityksentie 6, 21800 Kyrö
Käyntiosoite: Kehityksentie 6, 21800 Kyrö
Sähköpostiosoite: kunta@poytya.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista torstaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Pöytyän kunnan kirjaamosta.